

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №5 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 269 / 1 / 191

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Орленок» Султановой Мадине Гаджибулаховне во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 269 от «20» июня 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «13» июля 2018 г. по 10 ч. 00 мин. «13» июля 2018 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №5 старшим лейтенантом внутренней службы Халинбековым Ашурбеком Гасановичем в здании МБДОУ «Детский сад №6 «Орленок» совместно с заведующей МБДОУ ДС №6 Султановой М.Г. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить систему пожарной сигнализации подачей дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21	10.07.2019г	
2	Заключить договор обслуживания автоматической пожарной сигнализации.	ППР РФ №390 п. 61	10.07.2019г	
3	Системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая пожарная сигнализация) привести в исправное состояние.	ППР РФ №390 п. 61	10.07.2019г	
4	Осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год.	ППР РФ № 390 п. 21	10.07.2019г	
5	На территории МБДОУ ДС №6 отсутствует наружный противопожарный водоем.	ФЗ №184 от 27.12.2002 г. ст. 46	10.07.2019г	
6	В помещении котельной предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и ок-	СП 60.13320.2012 п.	10.07.2019г	

	сиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКППП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть заблокированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на вводе газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	6.64		
7	Руководителю организации, обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.	ППР РФ №390 п. 24	10.07.2019г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №5 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы Халинбеков А.Г.

«13» июля 2018 г



Предписание для исполнения получил (а):

«13» июля 2018 г.

Директор МБДОУ ДС №6 «Орленок»
Султанова М.Г.

